



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Акционерное общество "РИДАН", Место нахождения: 603014, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 16, ОГРН: 1045206805885, Номер телефона: +7 8312778855. +7 8007008885. Адрес электронной почты: office@ridan.ru

**В лице:** Представителя Костюнина Олега Ивановича по доверенности № 21 от 09.04.2020 г.

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная (категория оборудования – 1 и 2 согласно ТР ТС 032/2013) с товарным знаком "Ридан": Клапаны терморегулирующие, типы: Т, ТЕ, ETS, TGE (технические характеристики см. Приложение № 2 на 1 листе); с элементами оборудования (сборочными единицами) и комплектующими к нему, выдерживающими воздействие давления свыше 0,05 МПа;

**Изготовитель:** Акционерное общество "РИДАН", Место нахождения: 603014, Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, д. 16, Адреса места осуществления деятельности и производства продукции см. Приложение № 1 на 1 листе. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 28.14.11-031-72323163-2022 «Клапаны терморегулирующие типов: Т, ТЕ, ETS, TGE»; Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481805100; 8481900000; Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № 230113/П-04И от 13.01.2023 — испытательная лаборатория "Испытательная лаборатория «Ивановский Центр Сертификации» Общества с ограниченной ответственностью «Ивановский Фонд Сертификации» (аттестат аккредитации RA.RU.21AЮ21); Обоснования безопасности № ETS-033 ОБ, № Т-034ОБ; Эксплуатационная и техническая документация (паспорта б/н, руководства по эксплуатации б/н, расчеты на прочность, сертификаты качества на материалы, сведения о персонале); Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента таможенного союза: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности» (разделы 6 – 13); ГОСТ 356-80 «Арматура и детали трубопроводов. Давления номинальные, пробные и рабочие. Ряды»; ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»; ГОСТ 4666-2015 «Арматура трубопроводная. Требования к маркировке» (разделы 4 и 5); ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия» (разделы 6 и 7); Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения и срок службы указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 19.01.2028 включительно**

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

(подпись)



Костюнин Олег Иванович

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.25137/23  
**Дата регистрации декларации о соответствии:** 20.01.2023





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 на 1 листе

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.25137/23

Технические характеристики клапанов терморегулирующие, типы: T, TE, ETS, TGE  
(категории оборудования – 1, 2 согласно ТР ТС 032/2013)

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**

Категория оборудования	Среда	Группа рабочей среды	Номинальный диаметр (мм)	Приведенные значения расчетного давления и значения номинального диаметра (МПа·мм)	Расчетное давление (МПа)
1-я	жидкости	2	свыше 200	свыше 500	свыше 1 до 50 включительно
2-я	жидкости	1	свыше 25	свыше 200	свыше 1 до 50 включительно
1-я	газы и пары	2	свыше 32 до 100 включительно	свыше 100	свыше 0,05
			свыше 100	свыше 100 до 350 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	2	свыше 100 до 250 включительно	свыше 350	свыше 0,05
			свыше 250	свыше 350 до 500 включительно	свыше 0,05
1-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	до 100 включительно	свыше 0,05
2-я	газы и пары	1	свыше 25 до 100 включительно	свыше 100	свыше 1
			свыше 100 до 350 включительно	до 350 включительно	свыше 0,05



М.п. Представитель

*Подпись*  
Подпись

Костюнин Олег Иванович

фамилия, имя, отчество

(последнее при наличии)

(при наличии)

**НЕ ДЛЯ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ**